**ОГНЕТУШИТЕЛЬ**
**ПОРОШКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗАКАЧНОЙ**
**ОП-25(з)–АВСЕ-01, ОП-35(з)–АВСЕ-01, ОП-40(з)–АВСЕ-01, ОП-50(з)–АВСЕ-01, ОП-70(з)–АВСЕ-01, ОП-100(з)–АВСЕ-01**

**ТУ 28.29.22.110-012-77055514-2021**
**ТР ЕАЭС 043/2017**

# ПАСПОРТ
# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. Назначение

1.1 Огнетушители порошковые передвижные ОП-25(з)-АВСЕ-01, ОП-35(з)-АВСЕ-01, ОП-40(з)-АВСЕ-01, ОП-50(з)-АВСЕ-01, ОП-70(з)–АВСЕ-01 ОП-100(з)–АВСЕ-01 предназначены в качестве первичного средства для тушения пожаров классов А (горение твёрдых веществ), В (горючих жидкостей), С (газов), Е (электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В) в административных и жилых зданиях, на промышленных предприятиях, складах хранения различных материалов.

1.2 Огнетушители не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний, натрий, калий).

1.3 Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категории 2 по ГОСТ 15150.

1.4 Диапазон температур эксплуатации от -50$^0$С до+50$^0$С при влажности до 95%.

## 2. Основные технические параметры и характеристики.

| Наименование показателей | Значения показателей | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОП-25(з)-АВСЕ-01 | ОП-35(з)-АВСЕ-01 | ОП-40(з)-АВСЕ-01 | ОП-50(з)-АВСЕ-01 | ОП-70(з)-АВСЕ-01 | ОП-100(з)-АВСЕ-01 |
| 1. Масса порошка, кг* | 25±1,25 | 35±1,75 | 40±2 | 50±2,5 | 70±3,5 | 100±5 |
| 2.Рабочее давление, МПа | $1,4^{\pm0,2}$ | | | | | |
| 3.Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 20 | | | | 30 | |
| 4. Длина струи ОТВ, м, не менее | 6 | | | | | |
| 5. Огнетушащая способность: - по классу А - по классу В | 6А 233В | | | | 10А 233В-2 | |
| 6. Полная масса , кг | 33±3 | 44±4 | 50±4 | 63±5 | 89±5 | 127±8 |
| 7. Срок службы, лет | 10 | | | | | |

* Для зарядки огнетушителей могут применяться только сертифицированные огнетушащие порошки.

## Комплект поставки.

| | ОП-25(з)-АВСЕ-01 | ОП-35(з)-АВСЕ-01 | ОП-40(з)-АВСЕ-01 | ОП-50(з)-АВСЕ-01 | ОП-70(з)-АВСЕ-01 | ОП-100(з)-АВСЕ-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Огнетушитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шланг с насадком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт / Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 3.Устройство и принцип работы.

3.1 Огнетушитель представляет собой баллон, заполненный огнетушащим порошком, находящийся под давлением вытесняющего газа, снабжённый запорно-пусковым устройством, предназначенным для управления выпуском огнетушащего порошка.

3.2 Принцип работы огнетушителя состоит в доставке огнетушащего порошка в очаг пожара при использовании энергии сжатого вытесняющего газа.

## 4. Указания по эксплуатации и безопасности.

4.1 Способ приведения огнетушителя в действие и его применение указаны на этикетке, нанесённой на корпус огнетушителя.

4.2 Не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие давления в пределах зелёной шкалы индикатора.

4.3 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

**4.4 Не допускаются:**

- хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов;
- механические повреждения, попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, осадков и воздействие агрессивных сред;
- разборка огнетушителя, находящегося под давлением;
- эксплуатация огнетушителя при неисправном индикаторе давления.

## 5. Гарантийные обязательства.

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения и эксплуатации огнетушителя - 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

## 6. Техническое обслуживание.

6.1 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

6.2 Техническое освидетельствование баллонов проводится один раз в пять лет в специализированных организациях.

**Таблица технического обслуживания огнетушителя**

| Инв. № | Тип | Вид ТО | Производитель ТО | Дата | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 7. Свидетельство о приёмке.

7.1 Огнетушитель порошковый передвижной закачной соответствует ТУ 28.29.22.110-012-77055514-2021 ТР ЕАЭС 043/2017 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00107/21
Выдан: ОС Академия ГПС МЧС России
Действует до 06.04.2026 г. (ОП-25, ОП-35, ОП-50)

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00388/22
Выдан: ОС Академия ГПС МЧС России
Действует до 19.09.2027 г. (ОП-40, ОП-70, ОП-100)

Штамп ОТК

Дата выпуска отмечена на этикетке.