ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ПОРОШКОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЗАКАЧНОЙ
ОП- 2(з) – АВСЕ-01, ОП- 3(з) – АВСЕ-01, ОП- 4(з) – АВСЕ-01, ОП- 5(з) – АВСЕ-01,
ОП- 6(з) – АВСЕ-01, ОП- 8(з) – АВСЕ-01, ОП- 10(з) – АВСЕ-01

ТУ 4854-003-77055514-2007

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

1.1 Огнетушители порошковые переносные ОП-2(з), ОП-3(3), ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-6(з), ОП-8(з), ОП-10(з) предназначены в качестве первичного средства для тушения пожаров классов А (горение твёрдых веществ), В (горючих жидкостей), С (газов), Е (электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В) в административных и жилых зданиях, на промышленных предприятиях, складах хранения различных материалов, а также на транспорте.

1.2 Огнетушители не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний, натрий, калий).

1.3 Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категории 2 по ГОСТ 15150.

1.4 Диапазон температур эксплуатации от -50^{0}С до+50^{0}С при влажности до 95%.

2. Основные технические параметры и характеристики.

Наименование показателей	Значения показателей						
	ОП-2(з)	ОП-3(з)	ОП-4(з)	ОП-5(з)	ОП-6(з)	ОП-8(з)	ОП-10(з)
1. Масса порошка, кг*	2,0±0,1	3,0±0,15	4,0±0,2	5,0±0,25	6,0±0,3	8,0±0,4	10±0,5
2.Рабочее давление, МПа	1,4±0,2						
3.Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	8	10	10	12	15	15
4. Длина струи ОТВ, м, не менее	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0
5. Огнетушащая способность: - по классу А - по классу В	 0,7А 21В	 1А 34В	 2А 55В	 2А 70В	 3А 89В	 4А 144В	 4А 144В
6. Полная масса , кг	3,0±0,5	4,25±0,5	5,4±0,5	6,6±0,5	7,7±0,5	10,5±1	13,2±1
7. Срок службы, лет	10						

* Для зарядки огнетушителей могут применяться только сертифицированные огнетушащие порошки.

Комплект поставки.

	ОП-2(з)	ОП-3(з)	ОП-4(з)	ОП-5(з)	ОП-6(з)	ОП-8(з)	ОП-10(з)
Огнетушитель	1	1	1	1	1	1	1
Шланг с насадком	--	-	1	1	1	1	1
Кронштейн (по заказу)	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт / Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1

3.Устройство и принцип работы.

3.1 Огнетушитель представляет собой баллон, заполненный огнетушащим порошком, находящийся под давлением вытесняющего газа, снабжённый запорно-пусковым устройством, предназначенным для управления выпуском огнетушащего порошка.

3.2 Принцип работы огнетушителя состоит в доставке огнетушащего порошка в очаг пожара при использовании энергии сжатого вытесняющего газа.

4. Указания по эксплуатации и безопасности.

4.1 Способ приведения огнетушителя в действие и его применение указаны на этикетке, нанесённой на корпус огнетушителя.

4.2 Не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие давления в пределах зелёной шкалы индикатора.

4.3 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

4.4 Не допускаются:

- хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов;
- механические повреждения, попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, осадков и воздействие агрессивных сред;
- разборка огнетушителя, находящегося под давлением;
- эксплуатация огнетушителя при неисправном индикаторе давления.

5. Гарантийные обязательства.

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения и эксплуатации огнетушителя - 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

6. Техническое обслуживание.

6.1 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

6.2 Техническое освидетельствование баллонов проводят на станциях техобслуживания при перезарядке огнетушителя.

Таблица технического обслуживания огнетушителя

Инв. №	Тип	Вид ТО	Производитель ТО	Дата	Подпись

7. Свидетельство о приёмке.

7.1 Огнетушитель порошковый переносной закачной соответствует ТУ 4854-003-77055514-2007 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00088/21
Выдан: ОС ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России
Действует по 13.12.2025

Штамп ОТК

Дата выпуска отмечена на этикетке.